



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.MH32.B.00187

Серия RU № 0195910

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации". Адрес: 603000, город Нижний Новгород, улица Ярославская, дом 4, Фактический адрес: 603022, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 1, 603000, Россия, город Нижний Новгород, улица Ярославская, дом 4, Телефон: +78314343185, +78312789666, Факс: +78314336442. Аттестат аккредитации рег. № РОСС RU.0001.11MH32, 11.06.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения". Адрес: 410008, Россия, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 48. ОГРН: 1025203748790. Телефон: +78452220123. Факс: +78452220121. E-mail: info@sarzem.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения". Адрес: 410008, Россия, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 48

ПРОДУКЦИЯ Деаэраторы термические полезной вместимостью деаэраторного бака от 2 до 185 м³ рабочим давлением свыше 0,05 до 2,5 МПа, емкостью деаэрационной колонки до 70 м³ и производительностью колонки от 5 до 2800 т/час, для газов и паров с рабочей средой группы 2. Серийный выпуск. Технические условия ТУ 3113-024-00210714-2008

КОД ТН ВЭД ТС 8419500009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний №21MH31.00123-14 от 07.10.2014 испытательного центра ООО «Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации», аттестат аккредитации рег. № РОСС RU.0001.21MH31 сроком действия от 19.11.2012 по 19.11.2017; акта о результатах анализа состояния производства от 22.08.2014, проведенного органом по сертификации ООО «Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ условия хранения - 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150-69. Полный (назначенный) срок службы не менее 30 лет. Расчетный срок службы не менее 30 лет. Срок хранения до переконсервации – 1 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.10.2014 ПО 08.10.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

О.А. Воронов

(инициалы, фамилия)

Т.С. Овчинникова

(инициалы, фамилия)